

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

к оперативным
шункам

ХТ2			
+ШУ	1	+ШУ	SF11
+ШМ	2	+ШМ	
	3		
+ШП	4	+ШП	SF31
	5		
	6	701	ХТ348
	7		
	8		
	9		
	10		
-ШУ	11	-ШУ	SF13
	12		
-ШП	13	-ШП	SF33
	14		
-ШС	15	707	НЛУ2
	16		
ШЭП	17	729	КНЗ1
КНЗ-5	18	92	Р
	19		
2ШЭН	20	727	ХТ
	21		
	22	91	
	23	94	
	24	95	
	25	96	

к трансформаторам
тока

ХТ1			
ТА2А2u2	1	А421	А3Х1-1
ТА2С2u2	2	С421	А3Х1-5
ТА2А2u1	3	Н421	А3Х1-2
ТА1А1u2	4	А411	ХТ
	5	Н411	
ТА1А1u1	6	Н411	РА1
ТА1С1u2	7	С411	ХТ
РА2	8	А410	ХТ
ТАН1s2	9	Н431	А3Х1-7
ТАН4s1	10	Н435	А3Х1-8
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		

ХТ3			
SF3-2	1	201	
SF3-4	2	202	
	3		
А3Х8-14	4	33	
	5		
	6		
	7		
А3Х8-6	8	3	
	9	1	
НЛР11	10	72	
ХТ3-15	11	1	
А3Х6-1	12	5	
А3Х8-5	13	7	
	14		
ХТ3-19	15	1	
А3Х6-7	16	109	
А3Х5-6	17	70	
НЛГ11	18	71	
ХТ3-21	19	1	
КЛ2-13	20	135	
ХТ3-21	21	1	
КЛ113	22	105	
ХТ3-34	23	1	
А3Х6-3	24	35	
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
ХТ3-23	34	1	SF12
	35	1	SAC15
	36	1	
	37	103	
А3Х6-16	38	103	SA110
А3Х6-20	39	203	КСС-5
	40		
А3Х6-15	41	133	SA18
А3Х6-19	42	233	КСТ-5
	43	133	
SAC13	44	207	КСС-9
А3Х6-22	45	23	резерв
А3Х5-7	46		SF16
	47		
	48		
	49	51	
	50	52	
	51	53	
	52	55	КНЗ6
	53		
А3Х9-2	54	101	SF22
	55		
А3Х4-8	56		
А3Х4-9	57		
А3Х4-11	58		
А3Х4-12	59		
А3Х8-1	60		
А3Х8-2	61		
А3Х8-3	62		
А3Х8-4	63		
	64		
	65		
	66		
А3Х9-1	67	102	SF24
А3Х6-2	68	2	SF14
	69	2	
	70	2	

к ВВ/ТЕЛ

ХТ4			
КСС-13	1	7-ТУ	
КСС-14	2	3-ТУ	
КСТ-14	3	33-ТУ	
XS110	4	ТС1	
XS116	5	ТС2	
XS215	6	ТС3	
XS216	7	ТС4	
SF121	8	ТС5	
SF122	9	ТС6	
SF113	10	ТС7	
SF114	11	ТС8	
XS117	12	ТС9	
XS118	13	ТС10	
КЛ19	14		
КЛ11	15		
КЛ15	16	НЛГ2	
КЛ110	17		
КЛ12	18		
КЛ16	19		
КЛ111	20		
КЛ13	21		
КЛ17	22		
КЛ112	23		
КЛ14	24		
КЛ18	25		
КЛ29	26		
КЛ21	27		
КЛ25	28	НЛР2	
КЛ210	29		
КЛ22	30		
КЛ26	31		
КЛ211	32		
КЛ23	33		
КЛ27	34		
КЛ212	35		
КЛ24	36		
КЛ28	37		
	38		
	39		
	40		

ХТ1 – набор зажимов WAGO 280-901 + 280-904 (10 +5 шт)

ХТ2 – набор зажимов WAGO 280-901 (25 шт)

ХТ3 – набор зажимов WAGO 280-901 (70 шт)

ХТ4 – набор зажимов WAGO 280-901 (40 шт)

Дип-рейка 30 см – 3 шт

Дип-рейка 60 см – 1 шт

Ограничитель на Дип-рейку – 8 шт

						201-13-609-ЭМ			
						Г.Саров. ОАО "СЭСК"			
Изм.	Кол.ц.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Техническое перевооружение ячеек № 503 и 625 ГРУ2 6 кВ ТЭЦ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Минеев			11.13.2		Р	15	22
ГИП		Лесняк					Проектно-конструкторский отдел		
Нач. ПКО		Тюлюпа				Схема электрическая соединений ячейки № 503	Служба развития производства и проектирования		
Рук. службы		Жижинов					ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"		