| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Монтажные изделия | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1 Ящик контактный по типу ЯК4: | ТУ 3430-008-07629824-2007 | | ОАО "Прогресс" | шт. | 1 | | ЗЯК-2.1 |
| | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35 мм$^2$ через быстроразъемное | | | г. Протвино | | | | |
| | соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х70 мм$^2$ | | | Московской обл. | | | | |
| | Габариты, мм ВхШхГ - 600х400х200. Степень защиты IP54 | | | | | | | |
| | Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 2 Ящик контактный по типу ЯК4: | ТУ 3430-008-07629824-2007 | | ОАО "Прогресс" | шт. | 1 | | ЗЯК-2.2 |
| | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35 мм$^2$ через быстроразъемное | | | г. Протвино | | | | |
| | соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95) мм$^2$ | | | Московской обл. | | | | |
| | Габариты, мм ВхШхГ - 600х400х200. Степень защиты IP54 | | | | | | | |
| | Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 3 Ящик контактный по типу ЯК4: | ТУ 3430-008-07629824-2007 | | ОАО "Прогресс" | шт. | 1 | | ЗЯК-2.3 |
| | ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35 мм$^2$ через быстроразъемное | | | г. Протвино | | | | |
| | соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4(4х120) мм$^2$ | | | Московской обл. | | | | |
| | Габариты, мм ВхШхГ - 800х800х400. Степень защиты IP54 | | | | | | | |
| | Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата 11.13.01.2013

Инв. № подл. 94155

Файл: 01-27-25-41-ЭМ.СО=00

| Изм. | № уч. | Лист | № док. | Дата | Изм.внес | Пров. | Нач.БКП-7 | Гл.спец. | Н.контр. | ГИП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Сиротенко | | 11.01 |
| Н.контр. | Комарова | | 12.01 |
| Нач.ЭТО | Колобанов | | 18.01 |
| Пров.нач.гр. | Воропаева | | 18.01 |
| Инженер | Севостьянова | | 18.01 |

01-27-25-41-ЭМ.СО

СМОЛЕНСКАЯ АЭС. II ОЧЕРЕДЬ

Энергоблок 3. Дополнительные проектные решения при экстремальных внешних воздействиях. Электроснабжение потребителей от ПДГУ 0,2 МВт

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОАО "Атомэнергопроект" Москва 2013

Формат А3