

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Ящик контактный по типу ЯК4: ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4(4x120) мм ² вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4x120 мм ² Габариты, мм ВхШхГ – 800x800x400. Степень защиты IP41 Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I	ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс" г. Протвино Московской обл.	шт.	1		ЗЯК-2.4
	5 Ящик контактный по типу ЯК4: ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 3x10 мм ² через быстроразъемное соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(3x120) мм ² Габариты, мм ВхШхГ – 600x400x200. Степень защиты IP54 Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I	ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс" г. Протвино Московской обл.	шт.	1		ЗЯК-2.5
	6 Ящик контактный по типу ЯК4: ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 3x10 мм ² через быстроразъемное соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(3x95) мм ² Габариты, мм ВхШхГ – 600x400x200. Степень защиты IP54 Класс безопасности – 4. Категория сейсмостойкости – I	ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс" г. Протвино Московской обл.	шт.	1		ЗЯК-2.6