

Инв. № подл.	Взам. инв. №
R3.01629.2.0.35	
Подпись и дата	
2015.09.12	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Концевые кабельные муфты. РЕГ 1-3, 7								
	26 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 4x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 4x1,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	67	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 5
	27 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 4x2,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 4x2,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	190	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 3
	28 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 4x4,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 4x4,0)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	16	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 1
	29 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 5x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 5x1,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	6	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 5
	30 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 5x2,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 5x2,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	3	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 3
	31 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 7x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 7x1,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	6	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 5

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № R3.01629.2.0.35

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.ИИ01.3017.035.01.00.001