

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
R3.01629.2.0.35	
Подпись и дата	
<i>Иванов И.И.</i>	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	32 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-HF 4x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-HF 4x1,5)/ 0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	5	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 9
	33 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-HF 4x2,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-HF 4x2,5)/ 0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	221	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 9
	34 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоЭПЭнг-FRHF 14x2,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоЭПЭнг-FRHF 14x2,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	12	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 3
	35 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоЭПЭнг-HF 14x2,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоЭПЭнг-HF 14x2,5)/ 0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	39	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 9
	36 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГнг-FRLS 4x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГнг-FRLS 4x1,5)/ 0-0-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	67	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 6
	37 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГнг-FRLS 4x2,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГнг-FRLS 4x2,5)/ 0-0-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	202	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 4

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № R3.01629.2.0.35

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.ИИ01.3017.035.01.00.001