

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
Р3.01629.2.0.35	<i>Лидер 25.03.12</i>	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	38 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГнг-FRLS 4x4,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГнг-FRLS 4x4,0)/ 0-0-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	16	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 2
	39 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГнг-FRLS 5x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГнг-FRLS 5x1,5)/ 0-0-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	6	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 6
	40 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГнг-FRLS 5x2,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГнг-FRLS 5x2,5)/ 0-0-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	3	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 4
	41 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГнг-FRLS 7x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГнг-FRLS 7x1,5)/ 0-0-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	6	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 6
	42 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГнг-LS 4x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГнг-LS 4x1,5)/0-0-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	3	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 10
	43 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГнг-LS 4x2,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГнг-LS 4x2,5)/0-0-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	262	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 10

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ИДВ. № R3.01629.2.0.35

						R3.JH01.3017.035.01.00.001	Лист
							11
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		