

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
R3.01629.2.0.35	
Подпись и дата	
2025.09.18	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	44 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 4x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 4x1,0)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	67	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 7
	45 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 5x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 5x1,0)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	42	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 7
	46 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 7x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 7x1,0)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	11	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 7
	47 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 10x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 10x1,0)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	194	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 7
	48 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 14x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 14x1,0)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	9	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 7
	49 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-HF 4x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-HF 4x1,0)/ 0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	15	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 11

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № R3.01629.2.0.35

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.JH01.3017.035.01.00.001