

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R3.01629.2.0.35	2025.03.12	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	62 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-LS 4x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 4x1,0)/0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	7	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 12
	63 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-LS 5x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 5x1,0)/0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	1	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 12
	64 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-LS 7x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 7x1,0)/0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	3	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 12
	65 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-LS 10x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 10x1,0)/0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	16	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 12
	66 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-LS 14x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 14x1,0)/0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	2	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 12
	67 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-LS 19x1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 19x1,0)/0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	34	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 12

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № R3.01629.2.0.35

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

R3.JH01.3017.035.01.00.001