

Инв.№ подл.
R3.01629.2.0.35

Подпись и дата
2015.03.12

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-LS 27х1,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 27х1,0)/ 0-Е-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	57	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 12
	Концевые кабельные муфты. РЕГ 4								
	69 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 7х4,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 7х4,0)/ 0-Е-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	64	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 13
	70 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПЭТИнг-FRHF 14х2х0,35 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПЭТИнг-FRHF 14х2х0,35)/0-Е-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	64	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 15
	71 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПЭТИнг-FRHF 7х2х0,35 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПЭТИнг-FRHF 7х2х0,35)/ 0-Е-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	1			Поставляется в комплекте с поз. 15
	72 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-LS 7х6,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 7х6,0)/0-Е-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	64	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 14
	73 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КПЭТИнг-FRHF 14х2х0,35 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КПЭТИнг-FRHF 14х2х0,35)/0-Е-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	64	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 16

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № R3.01629.2.0.35