

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R3.01629.2.0.35	2023.12	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	74 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КПЭТИнг-FRHF 7x2x0,35 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КПЭТИнг-FRHF 7x2x0,35)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	1	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 16
	75 Муфта соединительная концевая для установки в «чистой зоне», для подключения к модулю А18ТК кабеля КМПвЭВЭВнг-FRLS 7x0,75 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕСК-3-А18ТК-(КМПвЭВЭВнг-FRLS 7x0,75)/0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-02	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	62	-	-	
	Концевые кабельные муфты. РЕГ 5								
	76 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоПЭнг-FRHF 7x4,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 7x4,0)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	14	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 17
	77 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоЭПЭнг-FRHF 4x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоЭПЭнг-FRHF 4x1,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	5	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 19
	78 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоЭПЭнг-FRHF 7x4,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоЭПЭнг-FRHF 7x4,0)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	1	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 17
	79 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоЭПЭнг-FRHF 10x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоЭПЭнг-FRHF 10x1,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	2	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 19

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № R3.01629.2.0.35

						R3.ИИ01.3017.035.01.00.001	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		17