


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
R3.01629.2.0.35		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоЭПЭнг-FRHF 10x4,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоЭПЭнг-FRHF 10x4,0)/0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	1	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 17
	81 Муфта соединительная концевая для установки в «грязной зоне», для подключения к модулю А18 кабеля КПоЭПЭнг-FRHF 14x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕСК-1-А18-(КПоЭПЭнг-FRHF 14x1,5)/0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-02	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	8	-	-	
	82 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КПоЭПЭнг-FRHF 27x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КПоЭПЭнг-FRHF 27x1,5)/0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	2	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 19
	83 Муфта соединительная концевая для установки в «грязной зоне», для подключения к модулю А18 кабеля КПоЭПЭнг-FRHF 27x1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕСК-1-А18-(КПоЭПЭнг-FRHF 27x1,5)/0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-02	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	3	-	-	
	84 Концевая кабельная муфта для установки в «грязной зоне», для герметизации конца кабеля КТППнг-НФ 3x1,0+34x0,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-1-(КТППнг-НФ 3x1,0+34x0,5)/0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	3	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 22
	85 Муфта соединительная концевая для установки в «грязной зоне», для подключения к модулю А18ТК кабеля E&E Kabeltechnik special cable 2x1,0+4x2x0,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕСК-1-А18ТК-(E&E Kabeltechnik special cable 2x1,0+4x2x0,5)/0-E-0-0 ТУ 6981-003-33680530-02	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	31	-	-	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № R3.01629.2.0.35

						R3.ИИ01.3017.035.01.00.001	Лист
Изм.	Кодуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		18