

Инв.№ подл.	Взам.инв.№
R3.01629.2.0.35	
Подпись и дата	
Р.И.И.И.И.И.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, кг		Примечание
							единицы	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	86 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-FRLS 4х1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-FRLS 4х1,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	5	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 20
	87 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-FRLS 7х6,0 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-FRLS 7х6,0)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	16	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 18
	88 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-FRLS 10х1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-FRLS 10х1,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	2	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 20
	89 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КВВГЭнг-FRLS 27х1,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КВВГЭнг-FRLS 27х1,5)/ 0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	2	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 20
	90 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КМПвЭВЭВнг-FRLS 14х0,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КМПвЭВЭВнг-FRLS 14х0,5)/0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	8	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 21
	91 Концевая кабельная муфта для установки в «чистой зоне», для герметизации конца кабеля КМПвЭВЭВнг-FRLS 27х0,5 Класс безопасности 2 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости I по НП-031-01	ЕК-3-(КМПвЭВЭВнг-FRLS 27х0,5)/0-E-0-FR ТУ 6981-003-33680530-03	-	ЗАО «Элокс-пром» г. Москва	шт.	3	-	-	Поставляется в комплекте с поз. 21

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № R3.01629.2.0.35

Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R3.JH01.3017.035.01.00.001	Лист
							19