



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(АО «СХК»)

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл.,
636039

Телеграф: Северск, Иртыш, 128121

Факс: (3822) 72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru,

<http://www.atomsib.ru>

ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965

ИНН/КПП 7024029499/702450001

07.04.15 № 99/ 829

УТВЕРЖДАЮ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА


К.Ф. Звезгянич

06.04 2015г.

Техническое задание
на оказание услуг

Перезарядка огнетушителей

Северск
2015г.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Перезарядка огнетушителей

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей, с заменой запасных частей и гидроиспытанием при необходимости в соответствии с Приложением №1 к ТЗ.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей в соответствии с Приложением №1 к ТЗ по письменной заявке Заказчика, согласно паспортов на данный тип огнетушителей, в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ (№390 от 25.04.2012г. в ред. с изм. от 17.02.2014г. №113), ГОСТа 51057.2001 Техника пожарная, огнетушители переносные. Общие технические требования. Метод испытания, СП 9.13130.2009 Техника пожарная, огнетушители, НПБ 166-97

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Марка огнетушителя	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)	Кол-во, шт.
ОВП-8	Гидроиспытание с зарядкой	667
	Замена ЗПУ к огнетушителям	66
	Замена индикатора	66
	Замена шланга	133
ОП-2(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	20
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	8
	Замена ЗПУ к огнетушителям	2
	Замена индикатора	2
ОП-4(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	205
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	80
	Замена ЗПУ к огнетушителям	20
	Замена индикатора	20
	Замена шланга	20
ОП-4(з) (порошковые) класс пожара D	Техническое обслуживание огнетушителей	192
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	75
	Замена ЗПУ к огнетушителям	19
	Замена индикатора	19
	Замена шланга	19
ОП-5(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	47
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	18
	Замена ЗПУ к огнетушителям	5
	Замена индикатора	5
	Замена шланга	5
ОП-8(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	116
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	46
	Замена ЗПУ к огнетушителям	12
	Замена индикатора	12
	Замена шланга	12
ОП-50(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	2

	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	2
	Замена ЗПУ к огнетушителям	2
	Замена индикатора	1
	Замена шланга	1
	Замена колеса	2
	Замена крана	1
ОУ-2	Техническое обслуживание огнетушителей	23
	Перезарядка огнетушителей	5
	Гидроиспытание с зарядкой	18
	Замена ЗПУ к огнетушителям	2
	Замена раструба к огнетушителям	2
	Замена выкидной трубки	1
ОУ-3	Техническое обслуживание огнетушителей	356
	Перезарядка огнетушителей	71
	Гидроиспытание с зарядкой	285
	Замена ЗПУ к огнетушителям	36
	Замена раструба к огнетушителям	36
	Замена выкидной трубки	18
ОУ-5	Техническое обслуживание огнетушителей	1136
	Перезарядка огнетушителей	227
	Гидроиспытание с зарядкой	600
	Замена ЗПУ к огнетушителям	114
	Замена раструба к огнетушителям	114
	Замена выкидной трубки	57
ОУ-8	Техническое обслуживание огнетушителей	165
	Перезарядка огнетушителей	33
	Гидроиспытание с зарядкой	100
	Замена ЗПУ к огнетушителям	16
	Замена шланга	16
	Замена раструба к огнетушителям	16
ОУ-10	Техническое обслуживание огнетушителей	34
	Перезарядка огнетушителей	7
	Гидроиспытание с зарядкой	20
	Замена ЗПУ к огнетушителям	3
	Замена шланга	3
	Замена раструба к огнетушителям	3
ОУ-25	Техническое обслуживание огнетушителей	39
	Перезарядка огнетушителей	10
	Гидроиспытание с зарядкой	20
	Замена ЗПУ к огнетушителям	4
	Замена шланга с раструбом к огнетушителям	4
	Зарядка сж. воздухом баллонов МПТВ-100 (МУПТВ) Нимбус	10

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: Производственная и технологическая база Исполнителя услуг (территория Исполнителя).

Доставка огнетушителей до производственной и технологической базы Исполнителя услуг силами и за счёт Заказчика.

Срок выполнения работ: по письменным Заявкам Заказчика с момента заключения договора, в течение 365 дней.

Расчет за оказанные услуги по настоящему Договору производится Заказчиком после исполнения письменной заявки Заказчика, в течение 30 календарных дней со дня подписания Акта об оказании услуг (согласно письменным Заявкам Заказчика) и предоставления счета, счет-фактуры, составленной в соответствии с требованиями НК РФ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе, вправе потребовать от Исполнителя устранения этих недостатков за счет Исполнителя.

Работы должны производиться согласно паспортов на данный тип огнетушителей (тип указан в Приложении №1 в ТЗ), в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ (№390 от 25.04.2012г. в ред. с изм. от 17.02.2014г. №113), ГОСТа 51057.2001 Техника пожарная, огнетушители переносные. Общие технические требования. Метод испытания, СП 9.13130.2009 Техника пожарная, огнетушители, НПБ 166-97

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок 1 год на огнетушители после ТО и перезарядки.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и неразглашения информации, полученной при выполнении работ, являющихся предметом закупки.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Исполнитель в ходе оказания услуг обязан обеспечить безопасность труда собственного персонала, оказывающего услуги, а также соблюдение персоналом Исполнителя противопожарного режима, действующих санитарных правил, правил техники безопасности и охраны труда.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Лицензия на проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выданная министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Разрешение Ростехнадзора на регистрацию шифра клейма для клеймения баллонов наполняемых углекислотой, а также углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей любого объема.

Подраздел 3.8 Специальные требования

ЗАТО Северск является закрытым административно – территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно – территориальном образовании».

Постановлением правительства РФ от 11.06.1996г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 30 суток, 10 дней по Томской области) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами (тел. для справок: 8 (3823) 52-34-60 секретарь ОФЗОиСП АО «СХК»).

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
<i>Исполнитель обязан оказать услуги в полном объеме (в соответствии с Приложением №1 к ТЗ) в срок, указанный в п. 3.1 ТЗ</i>
Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
<i>После исполнения письменной заявки Заказчика Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказании услуг с приложением к нему счёта, счета-фактуры, составленной не позднее 2 (двух) раб. дней месяца, следующего за отчётным.</i>
Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
<i>Акты, счёт-фактуры/счёта</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Задание на оказание услуг (перезарядка огнетушителей).	
2	Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов связанных с выполнением предмета настоящего технического задания	

Главный специалист УЭиОИК

Р.А. Хаиров

Составил: специалист УЭиОИК

И.В. Зиновьева

02.04.15
02.04.15

Задание на техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей.

Марка огнетушителя	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)	Кол-во, шт.	Ориентировочная стоимость (руб.) без НДС за единицу услуги	Ориентировочная стоимость (руб.) без НДС всего
ОВП-8	Гидроиспытание с зарядкой	667		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	66		
	Замена индикатора	66		
	Замена шланга	133		
ОП-2(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	20		
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	8		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	2		
	Замена индикатора	2		
ОП-4(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	205		
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	80		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	20		
	Замена индикатора	20		
	Замена шланга	20		
ОП-4(з) (порошковые) класс пожара D	Техническое обслуживание огнетушителей	192		
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	75		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	19		
	Замена индикатора	19		
	Замена шланга	19		
ОП-5(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	47		
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	18		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	5		
	Замена индикатора	5		
	Замена шланга	5		
ОП-8(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	116		
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	46		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	12		
	Замена индикатора	12		
	Замена шланга	12		
ОП-50(з)	Техническое обслуживание огнетушителей	2		
	Перезарядка огнетушителей (С гидроиспытанием)	2		

	Замена ЗПУ к огнетушителям	2		
	Замена индикатора	1		
	Замена шланга	1		
	Замена колеса	2		
	Замена крана	1		
ОУ-2	Техническое обслуживание огнетушителей	23		
	Перезарядка огнетушителей	5		
	Гидроиспытание с зарядкой	18		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	2		
	Замена раструба к огнетушителям	2		
	Замена выкидной трубки	1		
ОУ-3	Техническое обслуживание огнетушителей	356		
	Перезарядка огнетушителей	71		
	Гидроиспытание с зарядкой	285		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	36		
	Замена раструба к огнетушителям	36		
	Замена выкидной трубки	18		
ОУ-5	Техническое обслуживание огнетушителей	1136		
	Перезарядка огнетушителей	227		
	Гидроиспытание с зарядкой	600		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	114		
	Замена раструба к огнетушителям	114		
	Замена выкидной трубки	57		
ОУ-8	Техническое обслуживание огнетушителей	165		
	Перезарядка огнетушителей	33		
	Гидроиспытание с зарядкой	100		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	16		
	Замена шланга	16		
	Замена раструба к огнетушителям	16		
ОУ-10	Техническое обслуживание огнетушителей	34		
	Перезарядка огнетушителей	7		
	Гидроиспытание с зарядкой	20		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	3		
	Замена шланга	3		
	Замена раструба к огнетушителям	3		
ОУ-25	Техническое обслуживание огнетушителей	39		
	Перезарядка огнетушителей	10		
	Гидроиспытание с зарядкой	20		
	Замена ЗПУ к огнетушителям	4		
	Замена шланга с раструбом к огнетушителям	4		
	Зарядка сж. воздухом баллонов МПТВ-100 (МУПТВ) Нимбус	10		
	Итого без НДС			
	ИТОГО с НДС			

Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов связанных с выполнением предмета настоящего технического задания

Лицензии, разрешения, заключения, аттестаты, свидетельства (об аккредитации, аттестации, регистрации, сертификаты и т.д.)*

№ п/п	Наименование документа, копию которого следует предоставить Участнику	Наименование уполномоченного органа, выдающего документ, копию которого следует предоставить Участнику	Ссылка на нормативный акт(ы) (тип документа, утверждающий орган, номер, дата утверждения и номера применимой статьи или пункта) регламентирующий необходимость оформления разрешающего документа	Обоснование о необходимости наличия у Участника запрашиваемого документа	Наименование объекта (ов), в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 20.10.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» на котором будут проводиться заявленные работы, оказываться (услуги) или иные объекты в соответствии с законодательством РФ, на которых будет применен предмет договора	№ пункта технического задания, сметы, ведомости (или иное), для выполнения которого необходим разрешающий документ	Примечание
1.	Лицензия на проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	выданная министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 года №1225 о лицензировании деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Для оказания услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей	Для ТО и перезарядки огнетушителей, находящихся в подразделениях АО "Сибирский химический комбинат"	Для выполнения услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ТЗ п.2.3.	
2.	Разрешение на регистрацию шифра клейма для клеймения баллонов наполняемых углекислотой, а также углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей любого объема.	выданная Ростехнадзором	«Методические рекомендации о порядке учёта и применения шифров клейм для клеймения баллонов» РД-12-06-2007, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 16.03.2007г. №162	Для проведения работ по клеймению баллонов наполняемых углекислотой, а также углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей любого объема	Для ТО и перезарядки огнетушителей, находящихся в подразделениях АО "Сибирский химический комбинат"	Для выполнения услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей ТЗ п.2.3.	

Главный специалист УЭиОИК

Р.А.
Р.А. Хаиров

Составил: специалист УЭиОИК

Н.В.
Н.В. Зиновьева

02.04.15